



3A Composites GmbH  
Alcan Composites  
Alusingenplatz 1  
D-78224 Singen

85901

ZENTRALE:  
A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45-49, POSTFACH 27  
TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89  
www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at

BANKVERBINDUNGEN:  
HYPO OBERÖSTERREICH, KTO.-NR. 00 0021294 4, BLZ 54000  
IBAN: AT46540000000212944, SWIFT: OBLAAT2L  
OBERBANK LINZ, KTO.-NR. 621-0060/55, BLZ 15000

DVR: 065959, FN 89118d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

02.06.2010  
Sachbearbeiter:  
Herr Ing. Kibler/am  
DW 818

**Nachweis über die weitere Verwendbarkeit des Klassifizierungsberichtes zum  
Brandverhalten des Bauprodukts „Aluminium-Sandwichsystem Dibond FR, Bericht  
Nr. 06033110a**

Sie ersuchten mit Schreiben vom 20. April 2010 um einen Nachweis über die weitere  
Verwendbarkeit des oben angeführten Klassifizierungsberichtes.

Prüfgegenstand:

**„Aluminium-Sandwichsystem Dibond FR“**

Klassifizierung  
gemäß ÖNORM EN 13501-1:2002

B – s1, d0

Geltungsdauer:

Der Klassifizierungsbericht Nr. 06033110a vom 16.08.2006 hat in Verbindung mit diesem  
Schreiben eine erneute Gültigkeit bis zum 08. August 2012.

Dieser Nachweis wird unter Zugrundelegung der angeführten Grundlagen ausgestellt.  
Sollten sich grundlegende Prüf- oder Bewertungskriterien ändern, erlischt die Gültigkeit  
jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Gültigkeit, wenn der Antragsteller  
unzulässige technische Veränderungen vornimmt und die im Prüfzeugnis angegebenen  
Abmessungen über- bzw. unterschreitet, es sei denn, die Abweichungen bewegen sich in  
den Toleranzbereichen (siehe Prüfzeugnis).

. /2



zum Nachweis der weiteren Verwendbarkeit des Klassifizierungsberichtes Nr. 06033110a – 3A Composites GmbH


Nach Ablauf dieser Frist ist erneut um einen Nachweis der weiteren Verwendbarkeit anzuschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND  
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.  
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle**

  
Ing. R. KIBLER  
Sachbearbeiter

  
Ing. J. KRAML  
Bereichsleiter der Prüfstelle

  
Dir. Sty. Ing. H. PEHERSTORFER  
Zeichnungsberechtigter  
Geschäftsführer